



400 V / 50 Hz

Zemní plyn

Jmenovitý elektrický výkon	kW	105
Jmenovitý tepelný výkon	kW	137
Příkon v palivu	kW	278
Spotřeba paliva	Nm ³ /h	29,4
Elektrická účinnost	%	37,7
Tepelná účinnost s LT	%	52,2
Tepelná účinnost bez LT	%	49,3
Celková účinnost s LT	%	89,9

Motor: MAN Typ: E0836 LE302

Počet válců / uspořádání	-	6 v řadě
Otáčky	min ⁻¹	1500
Vrtání / zdvih / zdvihový objem	mm / mm / dm ³	108/125/6,87
Kompresní poměr	-	11
Max. výkon motoru	kW	110
Typ zapalovacích svíček	-	M14
Max. spotřeba oleje	kg/h	0,125
Olejevá náplň v motoru max.	dm ³	34

Generátor: Leroy-Somer

Napětí / frekvence	V/Hz	400/50
Cos φ	-	0,8L / 0,8C
Účinnost v pracovním bodě	%	95,2
Max. teplota okolí	°C	40

Typ: LSA 44.3 L10

Energetická bilance

					Výkonové parametry dodávané KGJ
Zatížení motoru	%	100	75	50	100
ISO výkon motoru	kW	110	83	55	110
Jmenovitý elektrický výkon	kW	105	79	52	105
Tepelný výkon chladicího okruhu motoru	kW	82	71	58	82
Tepelný výkon ze spalín (120 °C)	kW	50	39	28	50
Tepelný výkon odebraný z chlazení plnicí směsi HT	kW	5	3	0	5
Tepelný výkon odebraný z chlazení plnicí směsi LT	kW	8	3	1	8
Tepelný výkon celkem	kW	137	113	86	137
Radiační tepelný tok z motoru	kW	5	3	2	5
Příkon v palivu 1)	kW	278	216	154	278
Spotřeba paliva	Nm ³ /h	29,4	22,9	16,3	29,4
Spotřeba spalovacího vzduchu	kg/h	557	423	289	557
Množství výfukových plynů	kg/h	577	439	300	577
Teplota výfukových plynů za turbodmychadlem	°C	390	-	-	390
Účinnost generátoru při Cos φ=1	%	95,2	95,4	95,1	95,2
Elektrická účinnost 1)	%	37,7	36,7	34,0	37,7
Tepelná účinnost	%	49,3	52,3	55,8	49,3
Celková účinnost bez LT	%	87,0	89,0	89,8	87,0

1) Hodnoty jsou uvedeny dle ISO 3046

Palivo: Zemní plyn

Metanové číslo min.	-	80
Výhřevnost	MJ/Nm ³	34
Tlak plynu v přívodním potrubí 1)	kPa	1,5÷10
Teplota plynu max.	°C	30

1) Plynová regulační řada je u motorů MAN standardně dimenzována na 4÷5 kPa

Sekundární okruh

Tepelný výkon	kW	137
Teplotní spád sekundárního okruhu	°C / °C	90 / 70
Průtok chladicího média	m ³ /h	6,03
Tlaková ztráta sekundárního okruhu 1)	bar	0,19
Teplonosné médium	-	Topná voda
Max. provozní tlak	bar	6

1) Tlaková ztráta všech komponent sekundárního okruhu dodávané GENTEC CHP

LT okruh

Tepelný výkon	kW	8
Teplotní spád LT okruhu	°C / °C	44,67 / 40
Průtok chladicího média	m ³ /h	1,60
Max. dovolená tlaková ztráta 1)	kPa	-
Koncentrace teplotního média- etylenglykol/voda	% obj./% obj.	40/60
Provozní tlak nom./max	bar/bar	1,5/3
Akustický tlak suchého chladiče v 10 m 2)	dB(A)	65
Max. teplota okolního vzduchu	°C	35

1) Potrubní úsek mezi KGJ a suchým chladičem

2) Hodnota akustického tlaku je uvažována ve volném poli

Ventilační a spalovací vzduch

Průtok ventilátoru 1)	m ³ /h	2700
Max. dovolená tlaková ztráta (vstup + výstup) 2)	Pa	-
Max. teplota nasávaného vzduchu	°C	35

1) Při teplotě vzduchu 35 °C, tlaku 101,3 kPa.

2) Potrubní úseky VZT mezi KGJ a vstupem/výstupem ventilace KGJ.

Spalinová trasa

Průtok spalin, vlhké	kg/h	577
Teplota spalin na výstupu z KGJ	°C	120
Max. dovolená tlaková ztráta 1)	mbar	-
Příruby tlumiče hluku spalin 2)	-	-

1) Potrubní úseky mezi komponenty KGJ dodávané GENTEC CHP

2) Dle EN 1092-1

Emisní hodnoty

CO	mg/Nm ³	<150
NO _x	mg/Nm ³	<50

Při 5% obsahu O₂ ve spalinách

Hlukové parametry

KGJ v kontejnerovém provedení 2)	dB(A)	65
Spalinová trasa 1 m od příruby tlumiče 3)	dB(A)	80
Vstup / Výstup vzduchotechniky 1)	dB(A)	80/80

Všechny hlukové parametry jsou uvažovány ve volném poli

1) Hladina akustického tlaku měřena ve vzdálenosti 1 m od KGJ.

2) Hladina akustického tlaku měřena ve vzdálenosti 10 m od kontejneru.

3) Dle požadavku lze hlučnost snížit dodatečnou optimalizací standardního tlumiče.

Rozměry a hmotnost

Rozměry kontejneru d/š/v	mm	6010/1900/2438
Suchá hmotnost KGJ v kontejnerovém provedení	kg	5500

Provozní podmínky a tolerance

Atmosférický tlak	kPa	100
Teplota	°C	25
Relativní vlhkost vzduchu	%	30
Tolerance elektrického výkonu	%	±3
Tolerance tepelného výkonu	%	±7
Tolerance spotřeby paliva	%	±5

Výkonové parametry uvedené v tomto technickém listu jsou vztaženy k provozním podmínkám.

Podrobné technické specifikace dílčích částí na vyžádání.

Změna technických parametrů a tiskové chyby vyhrazeny.

Datum uvolnění	Vypracoval	Revize	Projekt/Nabídka
2109	DV	0	