



400 V / 50 Hz

Zemní plyn

Jmenovitý elektrický výkon	kW	999
Jmenovitý tepelný výkon	kW	1114
Příkon v palivu	kW	2326
Spotřeba paliva	Nm ³ /h	246,3
Elektrická účinnost	%	42,9
Tepelná účinnost s LT	%	51,0
Tepelná účinnost bez LT	%	47,9
Celková účinnost s LT	%	93,9

Motor: MTU Typ: 8V4000L64FNER

Generátor: Stamford

Typ:

Počet válců / uspořádání	-	8V	Napětí / frekvence	V/Hz	400/50
Otáčky	min ⁻¹	1500	Cos φ	-	0,8L / 0,95C
Vrtání / zdvih / zdvihový objem	mm / mm / dm ³	170/210/38,1	Účinnost v pracovním bodě	%	97,4
Kompresní poměr	-	12,5	Max. teplota okolí	°C	40
Max. výkon motoru	kW	1026			
Typ zapalovacích svíček	-	M18			
Max. spotřeba oleje	dm ³ /h	0,17			
Olejeová náplň v motoru max.	dm ³	200			

Energetická bilance

Výkonové parametry
dodávané KGJ

		100	75	50	100
Zatížení motoru	%	100	75	50	100
ISO výkon motoru	kW	1026	772	520	1026
Jmenovitý elektrický výkon	kW	999	749	501	999
Tepelný výkon chladicího okruhu motoru	kW	535	401	272	535
Tepelný výkon ze spalín (120 °C)	kW	516	428	345	516
Tepelný výkon ze spalín (80 °C)	kW	63	47	32	63
Tepelný výkon odebraný z chlazení plnicí směsí LT	kW	73	51	33	73
Tepelný výkon celkem	kW	1114	876	649	1114
Radiační tepelný tok z motoru	kW	59	-	-	59
Příkon v palivu 1)	kW	2326	1789	1267	2326
Spotřeba paliva	Nm ³ /h	246,3	189,4	134,2	246,3
Spotřeba spalovacího vzduchu	kg/h	5074	3830	2595	5074
Množství výfukových plynů	kg/h	5244	3960	2688	5244
Teplota výfukových plynů za turbodmychadlem	°C	431	461	521	431
Účinnost generátoru při Cos φ=1	%	97,4	97,1	96,3	97,4
Elektrická účinnost 1)	%	42,9	41,9	39,5	42,9
Tepelná účinnost	%	47,9	49,0	51,2	47,9
Celková účinnost bez LT	%	90,8	90,9	90,7	90,8

1) Hodnoty jsou uvedeny dle ISO 3046

Palivo: Zemní plyn

Metanové číslo min.	-	72
Výhřevnost	MJ/Nm ³	34
Tlak plynu v přívodním potrubí 1)	kPa	12÷25
Teplota plynu max.	°C	30

1) Plynová regulační řada je u motorů MAN standardně dimenzována na 4÷5 kPa

Sekundární okruh

Tepelný výkon	kW	1114
Teplotní spád sekundárního okruhu	°C / °C	90 / 70
Průtok chladicího média min.	m ³ /h	49,20
Max. dovolená tlaková ztráta 1)	kPa	50
Teploносné médium	-	Topná voda
Max. provozní tlak	bar	6

1) Sekundární okruh mimo dodávku GENTEC CHP

LT okruh

Tepelný výkon	kW	73
Teplotní spád LT okruhu	°C / °C	44,6 / 43
Průtok chladicího média	m ³ /h	41,70
Max. dovolená tlaková ztráta 1)	kPa	-
Koncentrace teplotního média- etylenglykol/voda	% obj./% obj.	40/60
Provozní tlak max.	bar	6
Akustický tlak suchého chladiče v 10 m 2)	dB(A)	65
Max. teplota okolního vzduchu	°C	35

1) Potrubní úsek mezi KGJ a suchým chladičem

2) Hodnota akustického tlaku je uvažována ve volném poli

Ventilační a spalovací vzduch

Průtok ventilátoru 1)	m ³ /h	17900
Max. dovolená tlaková ztráta (vstup + výstup) 2)	Pa	-
Max. teplota nasávaného vzduchu	°C	35

1) Při teplotě vzduchu 35 °C, tlaku 101,3 kPa.

2) Potrubní úseky VZT mezi KGJ a vstupem/výstupem ventilace KGJ.

Spalinová trasa

Průtok spalin, vlhké	kg/h	5244
Teplota spalin na výstupu z KGJ	°C	80
Max. dovolená tlaková ztráta 1)	mbar	-
Příruby tlumiče hluku spalin 2)	-	-

1) Potrubní úseky mezi komponenty KGJ dodávané GENTEC CHP

2) Dle EN 1092-1

Emisní hodnoty

CO	mg/Nm ³	<300
NO _x	mg/Nm ³	<250

Při 5% obsahu O₂ ve spalinách

Hlukové parametry

KGJ v kontejnerovém provedení 2)	dB(A)	70
Spalinová trasa 1 m od příruby tlumiče 3)	dB(A)	80
Vstup / Výstup vzduchotechniky 1)	dB(A)	80/80

Všechny hlukové parametry jsou uvažovány ve volném poli

1) Hladina akustického tlaku měřena ve vzdálenosti 1 m od KGJ.

2) Hladina akustického tlaku měřena ve vzdálenosti 10 m od kontejneru.

3) Dle požadavku lze hlučnost snížit dodatečnou optimalizací standardního tlumiče.

Rozměry a hmotnost

Rozměry kontejneru d/š/v	mm	12200/2438/2900
Suchá hmotnost KGJ v kontejnerovém provedení	kg	23000

Provozní podmínky a tolerance

Atmosférický tlak	kPa	100
Teplota	°C	25
Relativní vlhkost vzduchu	%	30
Tolerance elektrického výkonu	%	±3
Tolerance tepelného výkonu	%	±8
Tolerance spotřeby paliva	%	+5

Výkonové parametry uvedené v tomto technickém listu jsou vztaženy k provozním podmínkám.

Podrobné technické specifikace dílčích částí na vyžádání.

Změna technických parametrů a tiskové chyby vyhrazeny.

Datum uvolnění	Vypracoval	Revize	Projekt/Nabídka
2205	EB	0	