Technisches Datenblatt des Blockheizkraftwerkes

KE-MNG 50 eco-BE

400 V / 50 Hz		Erdgas
Elektrische Nennleistung	kW	50
Thermische Nennleistung	kW	80
Feuerungswärmeleistung	kW	145
Brennstoffverbrauch	Nm^3/h	15,4
Elektrischer Wirkungsgrad	%	34,5
Thermischer Wirkungsgrad mit LT	%	-
Thermischer Wirkungsgrad ohne LT	%	55,2
Gesamtwirkungsgrad ohne LT	**%**	**89,7**

Motor: MAN Typ: E0834 E302

Zylinderanzahl / anordnung	-	4 in Reihe	Spannung / Frequenz	V/Hz	400/50
Drehzahl	min^{-1}	1500	Cos ϕ	-	0,8L / 0,8C
Bohrung / Hub / Hubraum	mm / mm / dm^3	108/125/4,58	Wirkungsgrad im Arbeitspunkt	%	94,1
Verdichtungsverhältnis	-	13	Max. Umgebungstemperatur	°C	40
Max. motorleistung	kW	54			
Zündkerzentyp	-	M14			
Max. Ölverbrauch	kg/h	0,075			
Max. Ölfüllung	dm^3	13			

Generator: Leroy-Somer Typ: LSA 44.3 S2

Energiebilanz

						Leistungsparameter des gelieferten BHKW
Motorlast	%	**100**	**75**	**50**	**98**
ISO Motorleistung	kW	54	41	27	**53**
Elektrische Nennleistung	kW	51	38	25	**50**
Thermische Leistung des Kühlkreises des Motors	kW	46	41	33	**46**
Thermische Leistung der Abgase (120 °C)	kW	35	26	17	**34**
Thermische Leistung insg.	kW	81	67	50	**80**
Abstrahlwärme des Motors	kW	3,5	2,6	1,8	**3**
Feuerungswärmeleistung 1)	kW	147	117	86	**145**
Brennstoffverbrauch	Nm^3/h	15,6	12,4	9,1	**15,4**
Menge an Verbrennungsluft	kg/h	182	149	109	**180**
Abgasvolumenstrom	kg/h	193	158	116	**191**
Abgastemperatur nach dem Motor	°C	624	581	544	**621**
Generatorwirkungsgrad be Cos ϕ=1	%	94,1	93,5	91,3	**94,1**
Elektrischer Wirkungsgrad 1)	%	34,6	32,8	28,7	**34,5**
Thermischer Wirkungsgrad	%	55,1	57,3	58,1	**55,2**
Gesamtwirkungsgrad ohne LT	**%**	**89,7**	**90,1**	**86,8**	**89,7**

1) Angabe nach ISO 3046

Brennstoff: Erdgas

Mindestmethanzahl	-	80
Unteren Heizwert	MJ/Nm^3	34
Gasdruck in der Versorgungsleitung 1)	kPa	1,5÷10
Max. Gastemperatur	°C	30

1) Die Gasregelstrecke ist für MAN-Motoren standardmäßig mit 4 ÷ 5 kPa dimensioniert

Heizwasserkreislauf

Thermische Leistung	kW	80
Temperaturspreizung des Heizwasserkreislauf	°C / °C	90 / 70
Min. durchsatz der Kühlflüssigkeit	m^3/h	3,54
Druckverlust des Heizwasserkreislauf 1)	bar	0,19
Wärmetragendes Medium	-	Heizwasser
Max. Betriebsdruck	bar	6

1) Druckverlust aller von GENTEC CHP gelieferter Sekundärkreiskomponenten

Technisches Datenblatt des Blockheizkraftwerkes KE-MNG 50 eco-BE

Lüftungs- und Verbrennungsluft

Lüfterdurchsatz 1)	m^3/h	1600
Max. zulässiger Druckverlust (Ein- + Austritt) 2)	Pa	-
Max. Ansauglufttemperatur	°C	35

1) Bei einer Lufttemperatur von 35 ° C und Druck von 101,3 kPa.

2) HLK-Rohrleitungsabschnitte zwischen dem BHKW und dem Ein-/Austritt.

Abgasstrecke

Durchsatz von Abgasen, feucht	kg/h	191
Abgastemperatur am BHKW-Austritt	°C	120
Max. zulässiger Druckverlust 1)	mbar	-
Flansche für Abgasschalldämpfer 2)	-	-

1) Rohrleitungsabschnitte zwischen den von GENTEC CHP gelieferten BHKW-Komponenten

2) gem. EN 1092-1

Emissionen

CO	mg/Nm^3	<150
NO_x	mg/Nm^3	<50

bei 5% O_2 in Abgasen

Geräuschparameter

BHKW in Container-Ausführung 1)	dB(A)	65
Abgasstrecke in Entfernung von 1 m nach dem Flansch des Schalldämpfers 3)	dB(A)	80
Lüftungseintritt/-austritt 1)	dB(A)	80/80

Alle Geräuschparameter werden im freien Feld berücksichtigt.

1) Schalldruckpegel, gemessen im Abstand von 1 m vom BHKW.

2) Schalldruckpegel, gemessen im Abstand von 10 m vom Container.

3) Auf Anfrage können die Geräuschemissionen durch zusätzliche Optimierung des Standardschalldämpfers reduziert werden.

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen des Containers L/B/H	mm	4410/1900/2438
Trockengewicht des BHKW in der Containerausführung	kg	4300

Technisches Datenblatt des Blockheizkraftwerkes KE-MNG 50 eco-BE

Betriebsbedingungen und Toleranzen

Umgebungsdruck	kPa	100
Temperatur	°C	25
Relative Luftfeuchtigkeit	%	30
Toleranz der elektrischen Leistung	%	±3
Thermische Leistung - Toleranz	%	±7
Brennstoffverbrauch - Toleranz	%	+5

Die in diesem Datenblatt aufgeführten Leistungsparameter beziehen sich auf die Betriebsbedingungen.

Detaillierte technische Spezifikationen der Teile auf Anfrage.

Änderung der technischen Parameter und Druckfehler vorbehalten.

Mindestanforderungen an die Gasqualität

Parameter	Symbol	Genzwerte	Einheit	Bemerkungen
Methanzahl[1)]	MZ	> 80	-	Niedrigere Methanzahlen nach Rücksprache mit GENTEC CHP
Heizwert	H_u	> 5	kWh / Nm³	
Chlorgehalt*	Cl	< 80	mg / Nm^3_{CH4}	Chlor liegt als flüchtige Verbindung vor
Fluorgehalt*	F	< 40	mg / Nm^3_{CH4}	Fluor liegt als flüchtige Verbindung vor
Gesamt - Chlor - Fluor*	Σ(Cl, F)	< 80	mg / Nm^3_{CH4}	
Staubgehalt < 5 µm*		< 10	mg / Nm^3_{CH4}	
Öldampf*		< 400	mg / Nm^3_{CH4}	In der Gemischstrecke darf keine Kondensation auftreten
Lösungsmittel in Verbrennungsluft*	VOC	< 25	mg / Nm^3_{CH4}	Bei höherer Konzentration Rücksprache mit GENTEC CHP
Siliziumgehalt[2)]*	Si	< 2	mg / Nm^3_{CH4}	Bei höherer Siliziumkonzentrationen Rücksprache mit GENTEC CHP
Gesamtschwefelgehalt*	S	< 200	mg / Nm^3_{CH4}	Im Gesamtschwefel ist Schwefelwasserstoff mitenhalten
Schwefelwasserstoff[3)]*	H_2S	< 150	ppm	Bei höherer Schwefelwasserstoffkonzentration Rücksprache mit GENTEC CHP
		< 228	mg / Nm^3_{CH4}	
Ammoniakgehalt*	NH_3	< 40	ppm	
		< 30	mg / Nm^3_{CH4}	
Relative Feuchte	φ	< 60	%	In der Gemischsstrecke darf keine Kondensation auftreten
Temperatur des Gasgemisches nach Gas / Luftmischer	T_G	10 ÷ 30	°C	
Wasserstoff[4)]*	H_2	< 2	$\%_{vol}$	

** Sind diese Komponenten auch in der Ansaugluft enthalten, müssen sie dem Brenngas als Komponenten zugerechnet werden. Die oben genannten Grenzwerte ergeben einen Grenzwert für die Summe der in der Ansaugluft und im Brenngas enthaltenen Komponenten.*

1) Für alle Brenngase, außer Erdgas, wenden Sie sich bitte an GENTEC CHP

2) Silizium kann im Motorenöl durch die Zugabe von Zusatzstoffen (Entschäumer) enthalten sein. Silizium kann aber auch in Form von Staub aufgrund einer ungenügenden Luftfilterung ins Motorenöl eingetragen werden. Daher muss die Siliziumkonzentration im Gas immer zusammen mit den Ölanalysen bewertet werden. Hohe Siliziumkonzentrationen im Motorenöl können, in Abhängigkeit des Auftretens in organischer oder anorganischer Form, zu erhöhtem Bauteilverschleiß führen. Bei erhöhtem Siliziumgehalt im Motorenöl müssen auch die Gehalte der Verchleißelemente Eisen, Chrom und Aluminium mitbewertet

3) Wenn ein Katalysator verwendet wird, darf Schwefelwasserstoff höchstens < 3 ppm (5 mg/Nm3) betragen.

4) Wenn der Wasserstoffgehalt 2 %vol überschreitet, wenden Sie sich bitte an GENTEC CHP

Freigegeben am	Erstellt von	Revision	Projekt/Angebot
28.08.2023	MO	1	