



| | 400 V / 50 Hz | Bioplyn |
|------------------------------|---------------|--------------------------|
| Jmenovitý elektrický výkon | | kW 776 |
| Jmenovitý tepelný výkon | | kW 778 |
| Příkon v palivu | | kW 1854 |
| Spotřeba paliva | | Nm ³ /h 309,0 |
| Elektrická účinnost | | % 41,9 |
| Tepelná účinnost s LT | | % 45,6 |
| Tepelná účinnost bez LT | | % 42,0 |
| Celková účinnost s LT | | % 87,5 |

Motor: MTU Typ: 8V4000L32FB

Generátor: Stamford

Typ:

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|------|--------------|
| Počet válců / uspořádání | - | 8V | Napětí / frekvence | V/Hz | 400/50 |
| Otáčky | min ⁻¹ | 1500 | Cos φ | - | 0,8L / 0,95C |
| Vrtání / zdvih / zdvihový objem | mm / mm / dm ³ | 170/210/38,1 | Účinnost v pracovním bodě | % | 97,0 |
| Kompresní poměr | - | 13,9 | Max. teplota okolí | °C | 40 |
| Max. výkon motoru | kW | 800 | | | |
| Typ zapalovacích svíček | - | M18 | | | |
| Max. spotřeba oleje | dm ³ /h | 0,18 | | | |
| Olejová náplň v motoru max. | dm ³ | 160 | | | |

Energetická bilance

| | | | | | Výkonové parametry dodávané KGJ |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| Zatížení motoru | % | 100 | 75 | 50 | 100 |
| ISO výkon motoru | kW | 800 | 602 | 405 | 800 |
| Jmenovitý elektrický výkon | kW | 776 | 582 | 388 | 776 |
| Tepelný výkon chladicího okruhu motoru | kW | 418 | 331 | 246 | 418 |
| Tepelný výkon ze spalin (180 °C) | kW | 360 | 297 | 224 | 360 |
| Tepelný výkon odebraný z chlazení plnicí směsi LT | kW | 67 | 38 | 19 | 67 |
| Tepelný výkon celkem | kW | 778 | 628 | 470 | 778 |
| Radiační tepelný tok z motoru | kW | 52 | 0 | 10 | 52 |
| Příkon v palivu 1) | kW | 1854 | 1431 | 1016 | 1854 |
| Spotřeba paliva | Nm ³ /h | 309,0 | 238,5 | 169,3 | 309,0 |
| Spotřeba spalovacího vzduchu | kg/h | 3818 | 2904 | 1995 | 3818 |
| Množství výfukových plynů | kg/h | 4192 | 3195 | 2200 | 4192 |
| Teplota výfukových plynů za turbodmychadlem | °C | 448 | 472 | 503 | 448 |
| Účinnost generátoru při Cos φ=1 | % | 97 | 96,7 | 95,7 | 97,0 |
| Elektrická účinnost 1) | % | 41,9 | 40,7 | 38,2 | 41,9 |
| Tepelná účinnost | % | 42,0 | 43,9 | 46,2 | 42,0 |
| Celková účinnost bez LT | % | 83,9 | 84,6 | 84,4 | 83,9 |

1) Hodnoty jsou uvedeny dle ISO 3046

Palivo: Bioplyn

| | | |
|---|--------------------|-------|
| Metanové číslo min. | - | 115 |
| Výhřevnost | MJ/Nm ³ | 21,6 |
| Složení bioplynu CH ₄ /CO ₂ | % obj./% obj. | 60/40 |
| Tlak plynu v přívodním potrubí 1) | kPa | 10±20 |
| Teplota plynu max. | °C | 30 |

1) Plynová regulační řada je u motorů MAN standardně dimenzována na 4 ±5 kPa

Sekundární okruh

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|------------|
| Tepelný výkon | kW | 778 |
| Teplotní spád sekundárního okruhu | °C / °C | 90 / 70 |
| Průtok chladicího média min. | m ³ /h | 34,38 |
| Max. dovolená tlaková ztráta 1) | kPa | 50 |
| Teplonosné médium | - | Topná voda |
| Max. provozní tlak | bar | 6 |

1) Sekundární okruh mimo dodávku GENTEC CHP

LT okruh

| | | |
|---|-------------------|-----------|
| Tepelný výkon | kW | 67 |
| Teplotní spád LT okruhu | °C / °C | 55,2 / 53 |
| Průtok chladicího média | m ³ /h | 28,90 |
| Max. dovolená tlaková ztráta 1) | kPa | 25 |
| Koncentrace teplotního média- etylenglykol/voda | % obj./% obj. | 40/60 |
| Provozní tlak max. | bar | 6 |
| Akustický tlak suchého chladiče v 10 m 2) | dB(A) | 65 |
| Max. teplota okolního vzduchu | °C | 35 |

1) Potrubní úsek mezi KGJ a suchým chladičem

2) Hodnota akustického tlaku je uvažována ve volném poli

Nouzový chladič

| | | |
|---|-------|-------------------------|
| Tepelný výkon | kW | 778 |
| Teplotní spád LT okruhu | - | Etylenglykol/Voda-40/60 |
| Max. dovolená tlaková ztráta 1) | kPa | 15 |
| Akustický tlak suchého chladiče v 10 m 2) | dB(A) | 65 |
| Max. teplota okolního vzduchu | °C | 35 |

1) Potrubní úsek mezi KGJ a suchým chladičem

2) Hodnota akustického tlaku je uvažována ve volném poli

Ventilační a spalovací vzduch

| | | |
|--|-------------------|-------|
| Průtok ventilátoru 1) | m ³ /h | 15200 |
| Max. dovolená tlaková ztráta (vstup + výstup) 2) | Pa | 50 |
| Max. teplota nasávaného vzduchu | °C | 35 |

1) Při teplotě vzduchu 35 °C, tlaku 101,3 kPa.

2) Potrubní úseky VZT mezi KGJ a vstupem/výstupem ventilace KGJ.

Spalinová trasa

| | | |
|---------------------------------|------|------------|
| Průtok spalin, vlhké | kg/h | 4192 |
| Teplota spalin na výstupu z KGJ | °C | 180 |
| Max. dovolená tlaková ztráta 1) | mbar | 15 |
| Příruby tlumiče hluku spalin 2) | - | DN350-PN10 |

1) Potrubní úseky mezi komponenty KGJ dodávané GENTEC CHP

2) Dle EN 1092-1

Emisní hodnoty

| | | |
|-----------------|--------------------|-------|
| CO | mg/Nm ³ | <1000 |
| NO _x | mg/Nm ³ | <500 |

Při 5% obsahu O₂ ve spalinách

Hlukové parametry

| | | |
|--|-------|-------|
| KGJ v provedení na rámu 1) | dB(A) | 98,1 |
| KGJ v provedení s protihlukovou kapotou 1) | dB(A) | 80 |
| Spalinová trasa 1 m od příruby tlumiče 3) | dB(A) | 80 |
| Vstup / Výstup vzduchotechniky 1) | dB(A) | 80/80 |

Všechny hlukové parametry jsou uvažovány ve volném poli

1) Hladina akustického tlaku měřena ve vzdálenosti 1 m od KGJ.

2) Hladina akustického tlaku měřena ve vzdálenosti 10 m od kontejneru.

3) Dle požadavku lze hlučnost snížit dodatečnou optimalizací standardního tlumiče.

Rozměry a hmotnost

| | | |
|--|----|----------------|
| Rozměry protihlukové kapoty d/š/v | mm | 6000/2400/2900 |
| Suchá hmotnost KGJ s protihlukovou kapotou | kg | 16900 |

Provozní podmínky a tolerance

| | | |
|-------------------------------|-----|-----|
| Atmosférický tlak | kPa | 100 |
| Teplota | °C | 25 |
| Relativní vlhkost vzduchu | % | 30 |
| Tolerance elektrického výkonu | % | ±3 |
| Tolerance tepelného výkonu | % | ±8 |
| Tolerance spotřeby paliva | % | +5 |

Výkonové parametry uvedené v tomto technickém listu jsou vztaženy k provozním podmínkám.

Podrobné technické specifikace dílčích částí na vyžádání.

Změna technických parametrů a tiskové chyby vyhrazeny.

Limitní hodnoty plynných paliv

| Parametr | Symbol | Hodnota | Jednotka | Poznámka |
|--|------------------|---------|-------------------------------------|---|
| Metanové číslo ¹⁾ | MN | > 115 | - | Společné vlastnosti paliv s nižším metanovým číslem na vyžádání |
| Výhřevnost | LHV | > 4,5 | kWh / Nm ³ | |
| Koncentrace chloru* | Cl | < 40 | mg / Nm ³ _{CH4} | Chlor jako těkavá sloučenina |
| Koncentrace fluoru* | F | < 20 | mg / Nm ³ _{CH4} | Fluor jako těkavá sloučenina |
| Celková koncentrace fluor-chlor* | Σ(Cl, F) | < 40 | mg / Nm ³ _{CH4} | |
| Prachové částice < 3 μm* | | < 5 | mg / Nm ³ _{CH4} | |
| Olejové páry* | | < 0,4 | mg / Nm ³ _{CH4} | Bez kondenzace v sání motoru |
| Těkavé organické sloučeniny* | VOC | - | mg / Nm ³ _{CH4} | V případě vyšší koncentrace kontaktuje výrobce KGJ |
| Koncentrace křemíku ²⁾ * | Si | < 2 | mg / Nm ³ _{CH4} | V případě vyšší koncentrace kontaktuje výrobce KGJ |
| Celková koncentrace síry* | S | < 140 | mg / Nm ³ _{CH4} | Koncentrace síry zahrnuje i koncentraci sirovodíku |
| Koncentrace sirovodíku ³⁾ * | H ₂ S | < 150 | ppm | V případě vyšší koncentrace kontaktuje výrobce KGJ |
| | | < 228 | mg / Nm ³ _{CH4} | |
| Koncentrace amoniaku* | NH ₃ | < 70 | ppm | |
| | | < 53 | mg / Nm ³ _{CH4} | |
| Relativní vlhkost | φ | < 80 | % | Bez kondenzace v sání motoru |
| Teplota paliva na výstupu ze směšovače | T _G | 5 ÷ 45 | °C | |
| Vodík ⁴⁾ * | H ₂ | < 2 | % _{obj} | |

* Pokud jsou tyto prvky/sloučeniny obsaženy také v nasávaného vzduchu, musejí být uvažovány jako součást paliva. Výše uvedené mezní hodnoty jsou uvažovány jako mezní hodnoty výsledné směsi nasávaného vzduchu a plynného paliva.

1) U všech palivových plynů, vyjma zemního plynu, se obraťte na GENTEC CHP s.r.o.

2) Křemík se může vyskytovat v motorovém oleji jako složka výrobního aditiva (proti pění). Křemík se však může dostat do motorového oleje i ve formě prachu z důvodu špatné filtrace vzduchu. Proto musí být koncentrace křemíku v plynu vždy posouzena spolu s analýzou olejového vzorku. Vysoké koncentrace křemíku v motorovém oleji mohou, v závislosti na tom, zda se vyskytují v organické nebo anorganické formě, vést ke zvýšenému opotřebení komponent motoru. Pokud má motorový olej vysokou koncentraci křemíku, musí se také posoudit koncentrace dalších prvků způsobujících opotřebení (železo, chrom a hliník).

3) V případě použití katalyzátoru je maximální povolená hodnota < 3 ppm (5 mg/ Nm³)

4) V případě obsahu vodíku nad 2 %_{obj} se obraťte na GENTEC CHP s.r.o.

| Datum uvolnění | Vypracoval | Revize | Projekt/Nabídka |
|----------------|------------|--------|-----------------|
| 28.08.2023 | EB | 1 | |